



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253968

Direttore Dott.ssa Graziella Soldato

E-Mail: servizio.igiene@asl.pe.it – PEC: igienesanita.aslpe@pec.it

www.asl.pe.it

Pescara, 17/04/26

Prot. 0038087/26

Spett. ERSI Abruzzo
Ente Regionale Servizio Idrico Integrato
PROTOCOLLO@PEC.ERSI-ABRUZZO.IT

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA per acquisizione di pareri e nulla osta ai fini dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica: "Lavori di realizzazione di una condotta idrica in contrada Fonte Natale nel territorio comunale di Caramanico Terme".

Conferenza di Servizi Decisoria, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n.241/90 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima. **Parere ASL Pescara U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.**

A riscontro della nota in oggetto, acquisita dallo scrivente servizio in data 19/03/2026 prot. n. 0027982/26, con la quale viene richiesto l'espressione del parere di competenza relativamente all'oggetto, si riporta quanto segue:

Esaminata la presente al seguente link: <https://www.ersi-abruzzo.it/2026/03/06/caramanico-terme/>.

Preso atto che:

- *"Data la disponibilità delle risorse economiche attualmente stanziare, l'intervento previsto riguarda prioritariamente il rifacimento del tratto di acquedotto nella Contrada Fonte Natale, per una lunghezza complessiva pari a ml 520, comprensivo dei relativi allacciamenti."*
- *"gli interventi, saranno i seguenti:*
 - *Realizzazione tratto di rete idrica in C.da Fonte Natale e allacci;*
 - *Realizzazione di un tratto di rete idrica di circa 520 metri con tubazione DN 75.*
 - *Realizzazione di nuovi pozzetti in cls da 80x 80;*

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535
Loreto Aprutino 085/827671
Penne 085/8276515-521
Popoli 085/9898404
Spoltore 085/4964200
Città S. Angelo 085/4253309
Montesilvano 085/4253356
Pianella 085/971376
Scafa 085/9898803

- Rifacimento della pavimentazione stradale interessata dallo scavo;
- Allacci dalla nuova rete idrica alle utenze esistenti;
- Allaccio alla rete esistente in località C.da Fonte Vetica"

Per quanto di competenza della scrivente U.O.C., si valuta **FAVOREVOLMENTE** quanto proposto limitatamente agli aspetti di sanità pubblica con le seguenti precisazioni:

- L'opera in progetto dovrà essere effettuata nel rispetto del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.12.1985, del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 20.02.1986 n. 27291 e del Decreto del Ministero della Salute m. 174 del 06.04.2004.
- La trincea di posa della condotta idrica, ove possibile, deve essere sempre distinta dalla trincea di posa della condotta fognaria.
- La quota della generatrice inferiore della condotta idrica deve essere sempre al di sopra di quella superiore della fognaria.
- Garantire un'adeguata distanza, misurata in orizzontale, tra le canalizzazioni fognarie e le condotte d'acqua.
- Qualora non sia possibile rispettare le precedenti indicazioni, contro il pericolo di un eventuale inquinamento da perdite fognarie, almeno la condotta idrica deve essere protetta con apposito manufatto impermeabile.
- Garantire il rispetto dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto delle acque come previsti dall'art. 10 del D.vo 18/2023.
- Nel caso sia presente una doppia rete di distribuzione, una per acqua potabile e una per acqua non potabile, dovrà essere impedita la loro connessione e le tubazioni delle due reti dovranno essere ben distinte e facilmente individuabili tra loro.
- Per i pareri igienico sanitari relativi alla potabilità dell'acqua connessi all'esecuzione dei lavori si rimanda alla U.O.C. IAN della ASL di Pescara.

Inoltre per quanto concerne la fase di cantierizzazione dell'opera:

- Venga data preventiva informazione alla popolazione potenzialmente disturbata dalla rumorosità del cantiere, sui tempi e i modi di esercizio e sui giorni e gli orari di esecuzione delle attività, ivi comprese la data di inizio e di fine dei lavori;
- Dovranno essere adottate tutte le misure al fine di minimizzare le immissioni rumorose verso l'esterno soprattutto in prossimità delle strutture sensibili e degli edifici civili se presenti. A tal proposito, si rimanda agli adempimenti previsti dalla L. 447/95 art. 6 com. h, L.R. n. 23/2007 e D.G.R. 770/P del 2011 (All. 2, rifer. "cantiere");
- Dovranno essere utilizzate le attrezzature più idonee operanti in conformità alle direttive CE in materia

di emissione acustica ambientale;

- Le attività dovranno essere programmate in maniera tale che tutte quelle più rumorose vengano concentrate nel minor arco di tempo possibile.
- Dovranno essere messi in atto tutti quegli accorgimenti tecnico-gestionali finalizzati al contenimento della produzione e dispersione di polveri in tutte le fasi di avanzamento dei lavori;
- Limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno delle aree di cantiere;
- Evitare per tutta la durata dei cantieri che i mezzi di trasporto in uscita dagli stessi disperdano polveri e terriccio sulla pubblica via, mantenendo così pulita la viabilità perimetrale ai siti;
- Umidificare eventuali cumuli in condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole siccità/ventosità;
- Tener conto della posizione dei recettori sensibili, qualora ve ne siano, nella definizione del layout degli stoccaggi di materiali polverulenti;
- Limitare la produzione di fumi combustibili utilizzando apparecchi o attrezzature a bassa emissione;
- Le misure di contenimento previste dovranno essere rafforzate in condizioni atmosferiche caratterizzate da siccità e/o notevole ventosità;
- I rifiuti vanno classificati e differenziati per tipologie e conferiti a ditte specificamente autorizzate al trasporto. Detti rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento in impianti autorizzati.
- Attenta gestione dei rifiuti di cantiere evitando che l'accumulo degli stessi possa causare inconvenienti igienico-sanitari alla popolazione. Inoltre dovrà essere impedita la dispersione di tali rifiuti negli ambienti circostanti;
- Dovrà essere evitata la formazione di ristagni acquitrinosi all'interno di avvallamenti di cantiere e/o di attrezzature al fine di evitare la proliferazione di insetti.

Il presente parere ha valenza di sanità pubblica. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Uffici o Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Distinti saluti



Il Dirigente Medico U.O.C.
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Dott. Riccardo Mazzocca

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535	Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671	Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521	Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404	Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200	