

**E-DIS-15/06/2026-0855611****ERSI ABRUZZO**  
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

DIS/MCE/MAM/UT-PE-CH

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**Oggetto:** **EDIS111152111 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)**  
Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA per acquisizione di pareri e nulla osta ai fini dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica: FSC 2021-2027 - Intervento cod. FSCRI\_RI\_1487 denominato "Parco depurativo Saline: disinquinamento fiume Saline - potenziamento sistema depurativo e realizzazione vasche prima pioggia comuni di Montesilvano (PE) Città Sant'Angelo (PE) e Silvi (TE) - I Lotto funzionale" - CUP C52E24000020006. Conferenza di Servizi Decisoria, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n.241/90 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima.-[Protocollo N.ro 2026-ERSI-2708]

Facendo seguito alla comunicazione in oggetto, ricevuta in data 05/06/2026 e registrata con Protocollo E-DIS-25/06/2026-0813144, siamo ad ufficializzare parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti osservazioni/prescrizioni di merito.

Nelle aree da Voi individuate per l'esecuzione delle opere insistono le seguenti tipologie di impianto elettrico in esercizio, gestiti dalla Nostra Società:

- elettrodotti in Bassa Tensione (0,4 kV) aerei
- elettrodotti in Bassa Tensione (0,4 kV) interrati
- elettrodotti in Media Tensione (20 kV) interrati
- elettrodotti in Media Tensione (20 kV) aerei

Le interferenze con tali elettrodotti presenti, nonché la collocazione esatta degli stessi, dovrà essere accertata tramite opportuna indagine strumentale, solo in seguito a specifica richiesta da parte del Soggetto Attuatore dell'opera.

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

•sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;

•sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

**Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE**

sull'articolo 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Qualora le attività per la realizzazione del Vostro progetto fossero incompatibili con la presenza dei Nostri elettrodotti, sarà necessario da parte della Vs Società trasmettere delle specifiche richieste di spostamento per ogni singola interferenza rilevata tenendo presente che, normalmente, i relativi oneri saranno a carico del richiedente.

Inoltre, le predisposizioni delle canalizzazioni che si dovranno eseguire all'interno dell'area oggetto dei lavori saranno completamente a Vostro carico.

Le richieste di preventivazione per la risoluzione di ciascuna interferenza devono essere inviate ad E-Distribuzione S.p.A., con le modalità riportate sul sito [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it), con la seguente documentazione:

- 1) ditta richiedente con Partita Iva;
- 2) planimetrie delle interferenze con rilievo plano-altimetrico.

Segnaliamo che, anche in forza della norma citata, eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone o cose, compreso il nostro elemento d'impianto, per Vostre inosservanza e/o inadempienze, ricadono esclusivamente e totalmente sotto la vostra responsabilità.

Vi ricordiamo infine che, anche in forza delle norme citate, le presenti indicazioni dovranno essere comunicate al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori.

Per qualsiasi necessità è a disposizione il Nostro Capo Unità Tecnici, Domenico De Cinque, tel. 3282328599.

Per quanto sopra illustrato, vi invitiamo ad inserire nel "Verbale Conferenza di Servizi" di cui all'art. 14 legge 241/1990 e s.m.i. il nostro parere favorevole con le suddette osservazioni e prescrizioni.

Con i migliori saluti.

**Massimiliano Silvestri**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.